



Of. Sec. Obras 01/2025

Faxinal do Soturno, 11 de março de 2025.

Ao
Setor de Licitações

Na oportunidade em que lhe cumprimento, venho por meio deste informar que os itens nº 4 e nº 70 do Pregão 02/2025 apresentam descritivo incompleto devido a uma falha interna. Segue abaixo as especificações dos itens que atendem as especificações dos materiais usados pelo setor elétrico da secretaria de obras.

- Item 04 – Base relé fotoelétrico:
 - Base giratória 360 graus
 - Haste de metal curta
 - Galvanizada
 - Rigidez dielétrica de no mínimo 2.500V

- Item 75 – Relé fotoelétrico
 - Relé fotoelétrico 1000W 220V
 - Equipado com sistema impedindo acionamento em variações de luminosidade e com proteção contra oscilações de energia

Atenciosamente.

Dulcineia Schott
Oficial Administrativo
Matricula. 1825-2

Dulcineia Schott
Oficial administrativa Sec. Obras